

จึรยละเียคแนบท้ายประกาศสอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งแผ่นกรองเครื่องฟอกอากาศ หออภิบาลผู้ป่วยวิกฤต อาคารเฉลิมพระเกียรติ

ลำดับ	รายการ	นับ	จำนวน	หน่วยละ	จำนวนเงิน
				บาท / สต.	บาท / สต.
1	Separator Hepa Fliter TYPE - Qfilter Dimention = 1140 mm. x 525 mm x 150 mm.Efficiency = 99.99 %	ชุด	26		
2	Modified Cover Housing ฝาครอบ Hepa Filter ทำความสะอาดฝาครอบก่อนพันสี	ชุด	26		
3	มิเตอร์ตรวจสอบกรอง Hepa Filter Meter	ชุด	2		
4	Test Report Hepa Filter & Test Flow Air ตรวจสอบตัวกรองและตรวจวัดกระแสลมออก	ชุด	26		
	รวมรายการที่ 1-4				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม				
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				

(ลงชื่อ) ร้อยเอก

ประจำแผนก ผกบ.กอ.รพ.ค่ายสุรนารี